

別表 空家等の不良度の測定基準

(い)		(ろ)		(は)	(に)		(ほ)	評点計
評定区分		評定項目		評 定 内 容	評点	✓ 欄	最高 評点	
1	構造一般の程度	①	基礎	イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの	10		45	
				ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの	20			
		②	界壁	外壁の構造が粗悪なもの	25			
2	構造の腐朽又は破損の程度	③	基礎、土台又ははり	イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの	25		100	
				ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの	50			
				ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの	100			
		④	外壁又は界壁	イ 外壁の仕上材料の剥離、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの	15			
				ロ 外壁の仕上材料の剥離、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの	25			
		⑤	屋根	イ 屋根ぶき材料の一部に剥離又はずれがあり、雨もりのあるもの	15			
				ロ 屋根ぶき材料に著しい剥離があるもの、軒の裏板、垂木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの	25			
				ハ 屋根が著しく変形したもの	50			
		⑥	外壁	イ 延焼のおそれのある外壁があるもの	10			
				ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が三以上あるもの	20			
3	防火の程度・避難	⑦	屋根	屋根が可燃性材料でふかれているもの	10		30	
4	設備	⑧	雨水	雨樋がないもの	10		10	
合計点								

備考 1) 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

備考 2) 評定区分ごとに合計した評点が、評定区分ごとの最高評点を超えるときは、その最高評点を評点計とする。